

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.02.2022 г.

ст. Николаевская

№ 78.12/6-Р

«О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах Николаевского сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях создания условий для забора воды на нужды пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Николаевского сельского поселения

1. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Николаевского сельского поселения согласно приложению 1.
2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Николаевского сельского поселения согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Николаевского сельского поселения.

Глава Администрации
Николаевского сельского поселения



А.О.Керенцев

Реестр
водоисточников на территории Николаевского сельского поселения

1) **Ст.Николаевская:**

- ПГ-№1 ул. Коммунистическая 53а;
- ПГ-№2 ул. Центральная №23;
- ПГ-№3 ул. Центральная №33;
- ПГ-№4 ул. Карла Маркса №5;
- ПВ30, ул. Коммунистическая 53а во дворе ПЧ №207
- ПВ50, ст. Николаевская ул. Центральная -28 на территории Николаевской СОШ
- ПВ100, ул Гагарина 43 во дворе школы-интернат
- ПВ12, ул. Гагарина-85 во дворе СРО
- ПВ9 ул. Гагарина-85 возле здания Николаевской амбулатории
- ПВ9, ул. Центральная- 35 во дворе детского сада «Березка»

2) **х. Горский:**

- Башня «Рожновского», северо-западная окраина х. Горский;
- Пожарный водоем, объем 30м³

3) **Ст. Мариинская:**

- Башня «Рожновского», ул. Широкая, напротив дома № 19;
- ПВ36, ст. Мариинская ул.Зеленая-5, СДК ;
- ПВ50, ул.Степная- 1 во дворе школы

4) **х. Белянский :**

- ПВ30, х.Белянский ул.Широкая-22, СДК;
- ПВ35, х.Белянский ул.Центральная-12 во дворе школы;

5) **х.Суворов:**

- ПВ30 ул.Центральная-12, сельский клуб;

6) **х. Правда :**

- Пирс озеро Буг, ул. Набережная;
- ПВ 30м³ 110м западнее от здания с/клуба по ул.Центральная-13

2) **х.Старая Станица:**

- ПВ100, ул. Школьная-1 на территории ОАО «Николаевское хлебоприемное»;
- ПВ25, ул. Школьная-1 на территории ОАО «Николаевское хлебоприемное».

ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для
забора воды на территории Николаевского сельского поселения

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Николаевского сельского поселения Константиновского района и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Николаевского сельского поселения

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения несут собственники водоисточников.



1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию расположения источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории Николаевского сельского поселения,

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам
противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

№ п/п	Знак	Смысловое значение	Внешний вид	Порядок применения
1		пожарный водоисточник	форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ	используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин
2				
3		пожарный гидрант	форма: КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ	используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах

- 2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
- 2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой.
- 2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 50 или 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.
- 2.6. Пирсы должны иметь подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой на установку расчетного количества пожарных автомобилей. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м.
- 2.7. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.
- 2.8. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован (приямок).
- 2.9. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверку источников наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения проводить совместно работниками ПЧ-207 два раза в год независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом.